



6 rue des hauts Musats
89 100 SENS
Tél. : 03 86 83 08 78
Fax : 03 86 83 04 27
Email : c-et-m@wanadoo.fr

LA LETTRE D'INFO

N°23 Novembre 2010

REX C&M

Auteurs : Denis Mondière et Olivier Vanackère

225 kV Boisse Joux Macon

Problématique

La ligne n'est plus utilisable à pleine puissance :

- déclenchements nombreux,
- déclenchements : cause indéterminée,
- une IMAP surveillée,
- non réalisation de travaux sensibles,



Mais où est le problème ?

225 kV quasi hors SERVICE

9 km d'inspection Ultraviolette avec la caméra



RTE coordonne la recherche UV

ET



Une émission suspecte côté masse sur le pylône.

**Problème vu →
solution envisagée**

Les équipes RTE ont traité le problème,

RTE se félicite de cette action
car

**Ligne réparée
Exploitation à pleine puissance retrouvée**